

Váš dopis Č.j.: _____
Ze dne: _____
Číslo jednací: _____
Vyřizuje: Hana Boháčová
Tel.: +420 387 761 670
Fax: _____
E-mail: hana.bohacova@cevak.cz
Datum: 7. dubna 2015

Obec Lužany
Lužany 25
334 54 Lužany

Informace k provozování podtlakové kanalizace

Vážená paní starostko,

zasílám Vám odpovědi za dotazy pana Bc. Miroslava Kuxe k podtlakové kanalizaci:

1. Počet domovních přípojek – 129.
2. Počet napojených obyvatel – 432.
3. Spotřeba elektrické energie podtlakovou stanicí, případně jinými souvisejícími objekty za poslední 3 roky jednotlivě – evidence z podružného elektroměru:
2012 – 44 702 kWh,
2013 – 46 617 kWh,
2014 – 50 759 kWh.
4. Objem dopravených odpadních vod za 1 rok – nerozumím přesně dotazu, uvádím objem vypouštěných odpadních vod odvedených na ČOV - 15,47 tis. m³.
5. Počet vývěv – 2.
6. Počet čerpadel – 0.
7. Typ podtlakových ventilů – v systému jsou dva typy podtlakových šachet (domovní a společné – tyto jsou na veřejném pozemku). Domovní šachty mají typ ventilu Exploder 2" Airvac- Valve, společné šachty mají typ Exploder 3 „ Airvac – Valve.
8. Počet poruch na podtlakové stanici – 7.
9. Charakter poruch na podtlakové stanici a náklady na opravu: jsou zde zhruba 3 problémová místa, která mají většinou návaznost na přetížení systému vinou dešťů. Dlouhodobě se řeší napojení odběratelů s dešťovými vodami. Jedná se o přetížení systému a výpadku vývěv, kompresorů nebo poruch výtlačného systému, případně nekázeň občanů. Náklady na opravy podtlakové stanice samostatně nevidujeme.
10. Počet poruch na domovních přípojkách (podtlakových ventilech) – bylo evidováno 10 větších případů, kdy bylo nutno komplexně opravit celý systém příslušné šachty, vč. odsátí splašků fekálním vozem.
11. Charakter poruch na domovních přípojkách a náklady na opravu – viz. bod 10. Náklady na jednotlivé poruchy samostatně nevidujeme.

Veškerá data se vztahují ke kalendářnímu roku 2014, pokud není uvedeno jinak.

Přeji Vám hezký den!

Ing. Hana Boháčová
Vedoucí provozní oblasti Západ

